

1 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Eseguire le operazioni nella Tabella 1.1 p. 1 seguente con cadenza annuale.

Tabella 1.1 *Manutenzione ordinaria programmata*

		Next-G	Next-R	M
Manutenzione programmata ordinaria				
Controllo dell'unità	pulire il bruciatore	√	√	√
	pulire gli elettrodi di accensione e rilevazione	√	√	√
	pulire il ventilatore	√	√	√
	pulire il soffiatore/l'aspiratore	√	√	√
	verificare il valore % di CO ₂	√	√	√
	verificare le sicurezze dell'apparecchio	√	√	√
	verificare la pulizia dello scarico della condensa	√	-	-